

COMUNE DI BUDRIO

Piano Urbanistico Attuativo ANS.A.7
in variante al Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata
ex-comparto C2.21 ad uso residenziale
sito a Vedrana di Budrio (BO)

LE PROPRIETA':

SVG IMMOBILIARE s.r.l.

DE VIZIO COSTRUZIONI s.r.l.

I PROGETTISTI:

Ing Pira Salvatore
Via Fossolo n° 11 Bologna
albo Ingegneri di Bologna n 2987/A

OGGETTO TAVOLA :

IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
SCHEMA RETE DI P. ILLUM.

Scala:

1:500

Tavola:

22

IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

LEGENDA SIMBOLI

POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS

DISPERSORE DI TERRA L=1.5m TIPO IN PROFILATO DI ACCIAIO ZINCATO A CROCE 50x50x5mm

POLIFERA INTERRATA A 1 TUBO ø100 IN PVC CORRUGATO A DOPPIA PARETE RINFIANCATO CON CLS

POLIFERA INTERRATA A 1 TUBO ø140 IN PVC CORRUGATO A DOPPIA PARETE RINFIANCATO CON CLS PER ENEL
PALO h=3.5-4m FUORI TERRA CON APPARECCHIO IGuzzini TWILIGHT
AEC O EQUIVALENTE CON LAMPADA LED 33W A TESTAPALO (LAMPIONE)

PALO h=8m FUORI TERRA CON APPARECCHIO ILLUMINANTE TIPO AEC ITALO O EQUIVALENTE CON LAMPADA LED 70W TESTAPALO

PALO h=8m FUORI TERRA CON MENSOLA A PASTORALE E APPARECCHIO ILLUMINANTE EQUIVALENTE CON LAMPADA SAP SU MENSOLA (esistente)

ARMADIO CON CONTATORE ENEL E QUADRO ELETTRICO IN ESECUZIONE STAGNA DA ESTERNO
REGOLATORE DI FLUSSO 3X4KVA IN ESECUZIONE STAGNA DA ESTERNO

CABINA ELETTRICA

Cabina elettrica prefabbricata monoblocco in c.a.v. dimensioni esterne 2,5x5,53x2,3h conforme al DG 2061 e DG2092 di Enel distribuzione.
con n 2 porte in VTR DS919 con serratura DS988 omologata Enel lato strada
con 2 finestre di ventilazione conformi DS919, 918, 927, 92 del tipo omologato Enel
con 2 aspiratori eolici inox DN250 mm
con vasca prefabbricata di fondazione stagnaprefabbricata
con passo d'uomo per accesso alla vasca di fondazione con porta in VTR 100x60x4 cm
con n 3 copripiccoli in VTR per scomparti MT 200x250x40
con n 1 copripiccoli in VTR per scomparti MT 500x380x40
com impianto luci e prese e quadro servizi DY3500 e DY3016/1 omologato Enel
con rete di terra interna ed esterna
forti di passaggio cavi
targa di identificazione

POZZETTO DI DERIVAZIONE
CON DISPERSORE DI TERRA

N.B. = DISEGNO FUORI SCALA

PALO CON POZZETTO
DI DERIVAZIONE

N.B. = DISEGNO FUORI SCALA

h nominale	ø mm	ø mm
6	800	200
8	1000	200
10	1200	250
12	1500	250
15	1500	250
18	1500	300
20	1800	300

PUNTO DI INSERIMENTO TAVOLE DI PROGETTO

PARTICOLARE
POLIFORE INTERRATE

- * = NASTRO DI SEGNALEZIONE CAVI ENEL
- TUBI IN PVC DOPPIA PARETE ø ESTERNO 12.5 cm CON TRAIRO INTERNO IN FILO DI ACCIAIO ZINCATO
- SELLE DISTANZIATRICI UNA PER METRO LINEARE
- BAULETTO IN CALCESTRUZZO (325 q.li 2mc)